



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ &
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Μοίρες, 15-02-2019
Αρ. Πρωτ. : 1882

Ταχ. Δ/ση : Πάροδος 25^{ης} Μαρτίου Νο 1
Μοίρες, Τ.Κ. 70400
Τηλ. : 2892 340226
Fax : 2892 340234
Πληροφ : Μ. Φλουρής


Προς:
ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.

Θέμα: Απάντηση σε ερώτημα της εταιρίας ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.

Σχετ: Το από 13-02-2019 έγγραφο της εταιρίας ΥΔΡΑΥΛΙΣ Ε.Π.Ε.

Σε απάντηση του από 13-02-2019 ερωτήματος σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 45/2018 μελέτης ζητούνται «Βεβαιώσεις καλής λειτουργίας από υπηρεσίες ύδρευσης οι οποίες απαραίτητα θα αφορούν το συμμετέχοντα και την προμήθεια όμοιου τύπου και ποσοτήτων υδρομετρητών και παρελκομένων» στις οποίες συμπεριλαμβάνονται όλα τα προς προμήθεια είδη και ως εκ τούτου και οι μεταλλικές ασφάλειες.

**Ο Προϊστάμενος
Δ/σης Πολεοδομίας &
Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Φαιστού**



α-α.

Σταύρος Χαλκιαδάκης
Πολιτικός Μηχανικός